



# Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows  
Rollläden • shutters  
Türen + Tore • doors  
Fassaden • curtain walling  
Baubeschläge • building hardware

**KURZBERICHT NR. 2019-05-0342-K7**

Version 1.de

Messung der Normschallpegeldifferenz nach DIN EN ISO 10140-2 : 2010 von Bauteilen im Prüfstand und Bewertung der Messergebnisse nach DIN EN ISO 717-1 : 2013-06

**Antragsteller** PRIX Systeme GmbH  
Eichenweg 12  
86871 Rammingen

**Bauart** Rollladenkasten aus Holzwerkstoffen, mit oder ohne Lüfter

**Produktbezeichnung** P 300 A-C mono

**Maße** Kastenhöhe: ca. 300 mm  
Kastentiefe: ca. 300 mm  
Kastenbreite: ca. 1230 mm  
(0,39 m<sup>2</sup> lichte Öffnung in der Wand, zur Berechnung von unten angegebenem R<sub>w</sub>)


**Prüfbericht** Prüfbericht Nr. 2019-05-0342-B1

**Ergebnis** Bewertete Normschallpegeldifferenz D<sub>n,e,w</sub> mit Spektrum-Anpassungswerten und bewertetes Schalldämm-Maß R<sub>w</sub>


PrüfungNr.:	Zustand	D <sub>n,e,w</sub> (C; C <sub>tr</sub> ) in dB	R <sub>w</sub> in dB
2019-05-0342-P13-M1 P 300 A-C mono	Panzer unten	63 (-1; -5)	49
2019-05-0342-P13-M2 P 300 A-C mono	Panzer oben	59 (-1; -3)	45
2019-05-0342-P14-M1 P 300 A-C mono	Panzer oben, Lüfter auf	52 (-1; -2)	38
2019-05-0342-P14-M2 P 300 A-C mono	Panzer oben, Lüfter zu	52 (0; -2)	38
2019-05-0342-P14-M3 P 300 A-C mono	Panzer unten, Lüfter zu	57 (-1; -4)	43
2019-05-0342-P14-M4 P 300 A-C mono	Panzer unten, Lüfter auf	57 (-2; -4)	42

**Gültigkeit**

Laufzeit der Prüf- und Klassifizierungsnormen

  
Dipl.-Ing. Matthias Demmel  
Prüfstellenleiter



  
M.Eng. Dipl.-Ing.(FH) Michael Ewald  
Sachbearbeiter

PFB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG  
AG Traunstein HRA 8871  
Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen  
phG PFB Verwaltungs GmbH  
Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller  
AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 674947 0  
Telefax +49 (0) 80 36 / 674947 28  
www.pfb-rosenheim.de  
info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling  
IBAN: DE88 7115 0000 0500 5567 41  
SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS  
Steuer-Nr.: 156/172/13009  
USt-IdNr.: DE245353602

