

**Tabelle 8:** Ergebnisse der Rollladenaufsatzkästen mit „System Click“ für den Aufbau mit außengedämmten Mauerwerk (beachte 2.3 Materialwerte)

Außengedämmtes Mauerwerk (WDVS)	R	U	R	$\Psi$	$T_{\min}$	$f_{Rsi}$	$T_{\min}$	$f_{Rsi}$
	Kasten	Kasten	Deckel	4108 Bbl.2	OK Fenster	OK Fenster	Sturz / Decke	Sturz / Decke
Einheit	m <sup>2</sup> K/W	W/(m <sup>2</sup> K)	m <sup>2</sup> K/W	W/(m·K)	°C	-	°C	-
Anforderung	≥ 1,0	≤ 0,85	≥ 0,55	≤ 0,23	≥ 12,6	≥ 0,70	≥ 12,6	≥ 0,70
Typ K 240 A-C	1,16	0,75	1,42	0,16	13,5	0,74	18,0	0,92
Typ K 280 A-C	1,09	0,80	1,49	0,18	13,4	0,74	17,9	0,92
Typ K 300 A-C	1,29	0,69	1,49	0,17	13,2	0,73	18,0	0,92
Typ K 240 A-C mono	1,19	0,74	*	0,18	14,9	0,80	17,8	0,91
Typ K 280 A-C mono	1,18	0,74	*	0,20	14,7	0,79	17,8	0,91
Typ K 300 A-C mono	1,44	0,62	*	0,17	14,6	0,78	17,9	0,92
*Nicht zutreffend (kein raumseitiger Deckel)								